

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**Набавка Одржавања трафо станица у прихватним центрима Адашевци и Принциповац**

**Набавка на коју се закон не примењује („Службени гласник РС“ број 91/19) у складу са чланом 27. тачка 1. став 1.**

**Редни број набавке: 30/22**

### **1. Годишњи ремонт електроенергетског објекта ТС 20/0,4 кВ „Мото Хотел“ Адашевци**

- Провера и уклањање недостатака детектоване од стране Електро дистрибуције Сремска Митровица
- Мерење и инспекција и издавање атесних и контролних листа
- Провера нивоа “трафо” уља и слање на инспекцију
- Чишћење унутар и око “трафо кућице“
- Одржавање опреме “Бухолц” и потребна преправка
- Замена 100л “трафо уља”
- Усклађивање уграђених осигурача
- Замена силиконског гела

Место извршења услуге- прихватни центар Адашевци, ауто-пут Београд-Загреб бб.

### **2. Годишњи ремонт електроенергетског објекта ТС 10/0,4 кВ „Принциповац “Сот**

- Провера и уклањање недостатака детектованих од стране Електро дистрибуције Сремска Митровица
- Провера и замена осветљења унутар “трафо кућица”
- Мерење и инспекција и издавање атесних и контролних листа
- Провера нивоа “трафо” уља и слање на инспекцију
- Чишћење унутар и око “трафо кућице“
- Одржавање опреме “Бухолц” и потребна преправка
- Замена 50л “трафо уља”
- Усклађивање уграђених осигурача

Место извршења услуге-Прихватни центар Принциповац, гранични прелаз СОТ бб.

Техничка спецификација потребних услуга на електроенергетским објектима изведена из Извештаја комисије за ревизију Електро дистрибуције Србије огранак Сремска Митровица бр. 2460800-Д.07-06.-75348/162